



اعلان طرح عطاء/استدراج عروض رقم (م وأز/ادارة/ل/٢٠٢٦/٢٠٦ ع/١٦)  
تركيب نظام تهوية خاص لمحطات رفع المياه العادمة لمعالجة انبعاث الروائح

١. يعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن حاجته لتركيب نظام تهوية خاص لمحطات رفع المياه العادمة لمعالجة انبعاث الروائح وحسب المواصفات والمتطلبات المبينة بالملحق (أ) المرفق ، فعلى الراغبين بتقديم عرض سعر معفي من الضريبة العامة على المبيعات وأية رسوم وضرائب أخرى علماً بأن مشتريات المركز خاضعة بنسبة الصفر استناداً لنص المادة (٢٢/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات موافقتنا بعروض بالمغلف المختوم معزز بالسجل التجاري ورخص المهن مبيناً الرقم الوطني للشركة جميعها سارية المفعول في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/سكرتير لجنة الشراء الرئيسية (خلف متحف السيارات الملكي) .

٢. آخر موعد لتسليم المناقصات الى لجنة الشراء الرئيسية / سكرتير اللجنة يوم (الاثنين) الساعة (١٢٠٠) الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٨ بالتنسيق مع سكرتير لجنة الشراء الرئيسية على الرقم المباشر (٠٦٥٧٧٧٨٧٠) أو (٠٦٥٧٧٧٣٧٠) فرعي (٣٢٠٧) أو خلوي (٠٧٩٢١٢٢٢٦٨).

تلفون:.....

اسم المتعهد:.....

#	الوصف	ملاحظات
-1	<p>تفصيل وتركيب وتوريد نظام تهوية متكامل للحفر (pits) التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. محطة ضخ رئيسية قطر قياس (220سم) بعمق (180سم).</li><li>2. محطة ضخ بجانب الـ (IT) قياس (100سم) بعمق (150سم).</li><li>3. محطة ضخ حمام الأفراد قطر (100سم) بعمق (100سم).</li></ol> <p>يحتوي نظام التهوية نافخة هواء (Air Blower) بقدرة (80 L/min) كحد أقصى صناعة أوروبية ذات مستوى ضجيج منخفض يتم تركيبها على قاعدة من الستانلس ستيل خارج محطات الضخ (pits) والسعر يشمل توريد وتركيب نواثر هواء (Diffusers) مركب على قاعده مع ماسورة هواء من الستانلس ستيل ويشمل السعر كافة التمديدات الكهربائية باستخدام مواسير (بانسر) مقاومه للحريق والتوصيل لأقرب مصدر كهرباء يوفره صاحب العمل مع تركيب قاطع بقدرة ملائمه ان لزم لكل نافخه ومواسير الهواء من البلاستيك (CPVC) مع التثبيت الجيد بواسطة مرابط من الستانلس ستيل وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p>	<p>-على المتعهد تقديم عينات ليتم اعتمادها من قبل المهندس المختص لـ (النافخة Air blower، مواسير البلاستيك CPVC، البانسر، Diffusers).</p> <p>-الستانلس ستيل (316s) مقاوم للأحماض.</p> <p>-استخدام مرابط ستانلس ستيل نوع Fisher الماني</p> <p>الصنع او ما يعادله من الصناعة الأوروبية.</p> <p>- يفضل ان يكون Air blower و Diffusers من نفس النوع صناعه أوروبية.</p> <p>-على المتعهد زيارة الموقع قبل التسعير.</p>
-2	<p>عمل تنظيف وتعقيم عميق لغرف محطات الضخ عدد (3) باستخدام مواد كيميائية عالية الفعالية وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p>	
	المجموع	